

ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС

с. Руен 8540, област Бургас, ул. "Първи май" № 18, тел.: 05944/6233, факс 05944/6476,
www.obstinaruen.com, e-mail: obstina_ruen@mail.bg

Изх. №: ОП-22(2)
с. Руен, 25.11.2016г.

До
всички заинтересовани от Обява за
обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал.3 от ЗОП

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснения по **Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на PVC тръби за направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места на територията на община Руен"**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки в общинска администрация Руен е постъпило искане за разяснения с **наш вх.№ ОП-22(1)/ 25.11.2016г.** във връзка със събиране на оферти с обява с горепосочения предмет.

В същото се съдържа запитване със **следното съдържание:**

ВЪПРОС №1: Във връзка с обществена поръчка „Доставка на PVC тръби за направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места на територията на община Руен" моля за разяснение на:

I. Описание на поръчката

Техническа спецификация

Необходимите количества са:

Ф-160 – 55 бр. по 6 м.

Ф-200 – 773 бр. по 6 м.

Ф-300 – 89 бр. по 6 м.

Ф-400 – 20 бр. по 6 м.

В приложените документи не е указана необходимата дебелина на стената исканите PVC тръби.

ОТГОВОР № 1: Дебелините на разглежданите двуслойни гофрирани тръби следва да отговарят на повърхностно натоварване SN8.

С уважение,
ИСМАИЛ ОСМАН
Кмет на община Руен

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД