



Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1
Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РУЕН



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, вписано в търговския регистър с ЕИК 115552190, представлявано от Гочо Димитров Чемширов - Заместник-председател на Съвета на директорите и Костадин Петров Величков - Изпълнителен член на Съвета на директорите, действащи чрез Златко Златанов- ръководител на KEЦ Карнобат , съгласно пълномощно с рег.№ 6246/6247/29.9.2017 на нотариус Ваня Захаријева с рег.№640 на Нотариалната камара. Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0882834712, plamen.papayotov@elyug.bg
Лице за контакти: Пламен Иванов Панайотов

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че "Електроразпределение Юг" ЕАД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на нова кабелна линия 1kV от ТП1 с.Припек до ново изградено КРШ1, с.Припек, общ.Руен, обл.Бургас

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД е да изгради нова кабелна линия 1kV от ТП1 с.Припек до ново изградено КРШ1, с.Припек, общ.Руен, обл.Бургас

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Новата кабелна линия средно напрежение ще е тип кабел 1kV тип NAY2Y-J 4x240 мм² с дължина 460 м и ще се положи в изкоп с дълбочина 0,8м по съществуващите улици на населеното място.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Няма.

4. Местоположение:
с.Припек, общ.Руен

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
По време на строителството и експлоатацията на съоръжението не се предвижда използването на природни ресурси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
По време на строителството и експлоатацията на съоръжението не се отделят вредни вещества във въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителството и експлоатацията на съоръжението не се генерират отпадъци.

8. Отпадъчни води:
По време на строителството и експлоатацията на съоръжението не се генерират отпадъчни води.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
Няма опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на съоръжението.

Прилагам:

1. Задание за проектиране.

Дата: 04.06.2018г

Уведомител:



ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Относно:

Изготвяне на технически проект за нова кабелна линия от ТП1 до ново изградено КРШ1 с.Припек, общ.Руен

Възложител:

„Електроразпределение Юг“ ЕАД,

Основание за проектиране:

- I. Инвестиционно ремонтната програма на КЕЦ Карнобат за 2018 г.. възлагам на инж. Петър Минчев изготвянето на технически проект: **Изграждане на нова кабелна линия 1 kV от ТП1 с.Припек до ново изградено КРШ1, с.Припек, общ. Руен, обл. Бургас**

II. Обем и съдържание на техническия проект:

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в проектна документация.


Проектът да се представи в три /3/ екземпляра на хартиен.

Съдържание:

1. Част “Електро”
2. Част “Геодезия”
3. План за безопасност и здраве.
4. Пожарна безопасност

Изготвил заданието:

инж. Пл. Панайотов:



Одобрил:

инж. Златко Златанов:

/ръководител КЕЦ Карнобат/

